

Energimarknadsinspektionen
Box 155
631 03 ESKILSTUNA

Dnr 711-08-105061

Remiss av Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd om risk- och sårbarhetsanalyser och åtgärdsplaner avseende leveranssäkerhet för el.

Svensk Energi har beretts tillfälle att lämna synpunkter på rubricerad remiss och vill härmed lämna följande svar:

Övergripande kommentarer

Svensk Energi anser att föreskriften generellt sett beskriver rimliga krav, förutsättningar och har rimlig omfattning. Vi anser även att föreskriften är bra ur ett kundperspektiv. Genom myndighetens tydlighet har en stor del av det föreskrivna arbetet redan påbörjats på elnätsföretagen.

Enligt vår tolkning riktar sig åtgärdsprogrammet endast mot funktionskravet 24 timmar. Det är önskvärt att det framgår tydligare, framförallt beträffande större kunder t ex. regionnätsskunder.

I föreskriften anges inget om känslig information och sekretess. Vi ser att den typ av redovisning som föreskriften kräver samt ev. tillsyn, innebär att man måste behandla informationen med försiktighet eftersom den kan innehålla känslig information. Det bör framgå av föreskriften.

Behov av förtydligande

Svensk Energi har även ett antal kommentarer av främst redaktionell karaktär där vi anser att förtydliganden behövs för att undvika missförstånd och komplikationer:

- Under Inledande bestämmelser § 2 andra stycket, bör stå:
Redovisning ska i första hand avse varje koncession för sig. Om två eller fler nätkoncessioner redovisas samlat ska även den samlade redovisningen ske enligt dessa föreskrifter.
- 3 § Definitioner
För händelser där funktionsansvaret inte kunnat uppnås genom en uppkommen situation utanför elnätsföretagets kontrollansvar, eller genom andra olyckliga omständigheter, bör föreskriften och tillsynsmyndighetens bedömningar och befogenheter vara mer tydlig.

