

Energimarknadsinspektionen
Box 155
631 03 ESKILSTUNA

Dnr 773-2010-100303

Remiss av Energimarknadsinspektionens föreskrifter om ändring av Statens energimyndighets föreskrifter och allmänna råd om skyldighet att rapportera elavbrott för bedömning av leveranskvaliteten i elnäten, STEMFS 2007:7.

Svensk Energi har beretts tillfälle att lämna synpunkter på rubricerad remiss och vill härmed lämna följande svar:

Övergripande kommentar

Svensk Energi ser positivt på att man för att utveckla den kommande regleringen även ser över nuvarande föreskrifter, för att kunna få tillstånd en enhetlig rapportering av relevant data.

Det är positivt att man integrerar den nya rapporteringen med nuvarande/liknande rapportering och på detta sätt undviker dubbelrapportering.

Behov av förtydligande mm

1 kap 2§ anger att tillämpningsområdet är "... nätkoncession för linje understigande 220 kilovolt...". Med denna definition omfattas inte delar av regionnätet t ex i Stockholm av föreskriftens krav. Det bör därför klargöras om myndigheten anser att ledningar, 220 kilovolt och däröver ska omfattas av dessa föreskrifter. Noteras bör att lagen dock omfattar spänningsnivåer över 220 kilovolt.

1 kap 3§ avseende uttagpunkter som om omfattas av sekretess. Dessa omfattas inte av föreskriften. Vi vill rikta uppmärksamhet mot den hantering som följer av detta krav. De berörda anläggningarna måste tas bort på ett diskret sätt vilket är mycket resurskrävande. Det är även mycket svårt att ge garantier att alla verkligen har tagits bort. Möjligen kan tidigare inventeringar användas. I annat fall kommer omfattande arbete att krävas för ny inventering. Sådana inventeringar ökar risken för att information om dessa sekretessanläggningar läcker ut.



Svensk Energi

101 53 Stockholm
Besöksadress
Olof Palmes gata 31

Tel 08-677 25 00
Fax 08-677 25 06
Org.nr 802000-7590

Säte Stockholm
kontaktaoss@
svenskenergi.se
www.svenskenergi.se

Därutöver kan nämnas att eftersom denna föreskrift inte innefattar koordinater, så finns redan ett visst skydd för dessa anläggningar.

2 kap 1§

Definitionen "abonnemang" avser varje uttagpunkt. Det förekommer ett antal summaabonnemang som med fördel skulle kunna rapporteras gemensamt, dvs en uppdelning kommer inte att ge mervärde utan enbart skapa merarbete. Vi föreslår därför ett undantag från regeln då särskilda skäl föreligger.

I definitionen "Tidpunkt för störningens avhjälpande" anges en procentsats .

- Hur ska denna procentsats användas?

- Skillnaden mellan störning och avbrott behöver definieras

Borde förtydligas att det gäller löpande rapportering av långa avbrott och inte årlig statistik per uttagpunkt.

Definitionen av uttagpunkt skiljer sig från den i mätförordningen (1999:716) vilket är olämpligt.

3 kap 2 § "Har varit utan ström längre än" borde bytas mot "haft avbrott längre än"

4 kap 4§ anger att redovisningen avser alla uttagpunkter som har eller har haft abonnemang under året. Vi ser inte tydligt om det avser att rapporteringen även avser de som inte har haft avbrott dvs en 0 rapportering. Vidare ser vi behov av förtydligande avseende hur uttagpunkter som haft abonnemang del av året ska hanteras. En förenkling vore att enbart hantera de abonnemang som finns i slutet av året.

4 kap 9§ anger bl a krav på att varje transformatorstation ska ha en unik identitet som inte ska ändras med åren. Vi håller med om att identiteter ska hållas stabila men kan inte utesluta att ändring av definitioner kommer att behövas. Det kan t ex inte uteslutas att dubletter upptäcks, att stationer har dubbla beteckningar eller alla andra fel i nuvarande identiteter ger upphov till uppdatering. Sådana ändringar bör vara möjliga att genomföra. Vi föreslår därför ett tillägg till kravet som anger att identiteten kan ändras om särskilda skäl föreligger.

Språklig kommentar: Rätt stavning är "driftläggning" (återkommer på fler ställen i den fortsatta texten).

4 kap 10§ anger krav på SNI-kodning. Vi anser att SNI-kod enligt Svensk näringslivsindelning 2007 är ett bra val av kodning. Vi anser även att föreslagen klassificering av privatbostäder och lokalnätsföretag är bra. Vi ser dock fördelar med en generell definition såsom "Uttagspunkter avseende elnätsföretag som är kunder hos annat elnätsföretag" som då även täcker in de fall då det är en gränspunkt mellan två regionnätsföretag.

Vi noterar att kundklasser, i nuläget sex olika kundklasser, som behövs för den nya kvalitetsregleringen 2012. Därav förutsätter vi att detta kommer att regleras i annan författning. Detta bör dock framgå i informationen om de nya föreskrifterna om avbrottsrapportering.

4 kap 13§ anger krav på unik identitet. Generellt sett är det ett rimligt antagande men det förekommer undantag. En och samma anläggning kan förekomma både på lokal- och regionnät. På lokalnät är gränspunkten med som matande transformatorstation till en eller flera uttagpunkter och på regionnät som en gränspunkt. Vi uppfattar skrivningen som att det inte krävs

att denna punkt skall ha samma identitet hos regionnätsföretaget som hos lokalnätsföretaget. Generellt menar vi att det är olyckligt om en och samma punkt har olika identiteter även om den förekommer i olika register. Tilläggsnummer för att klargöra om det är en lokalnäts- eller regionnätspunkt är säkert långsiktigt rätt tänkt men skulle kräva en del arbete i gränssnittet mellan lokal- och regionnät som knappast är motiverat i detta skede.

För tydlighetens skull ser vi ett behov av att se över strukturen i föreskriften t ex med tydliga rubriker och underrubriker.

I konsekvensanalysen framgår tydligt positiva aspekter genom att integrera rapportering och undvika dubbelrapportering. Vi håller med om dessa långsiktiga positiva konsekvenser. Däremot anser vi att man bör vara medveten om de kortsiktiga konsekvenserna i form av det merarbete som "omkodningen" innebär. Förslaget till ändrade föreskrifter innebär att SNI-kodningen måste uppdateras samt översynen av sekretessanläggningar. Det kommer således att krävas en omfattande översyn för att leva upp till föreskrifterna.

Stockholm som ovan
Svensk Energi



Kjell Jansson
Verkställande direktör



Matz Tapper